



換気面積表

1階	室名	床面積m2	天井高	室容積
	寝室	15.995m2	x 2.49m	39.828m3
	所要換気面積	/20 =		0.800m3
	所要換気容積	0.5 x=		19.914m3/h
	換気面積			
	AW2a			0.336m3
	AW3			0.561m3
	合計			0.897m3
	換気設備	V1 松下FY16ZBS3/6W		80.000m3/h
2階	室名	床面積m2	天井高	室容積
	居間/食堂	19.868m2		
	台所	10.544m2		
	合計	30.412m2	x 2.69m	81.808m3
	所要換気面積	/20 =		1.521m2
	所要換気容積	0.5回 x=		40.904m3/h
	換気面積			
	AW2a			0.336m2
	AW4			1.134m2
	AW4			1.134m2
	AW5			2.591m2
	合計			5.195m2
	換気設備	V2 松下FY18KB5A		200m3/h
3階	室名	床面積m2	天井高	室容積
	寝室2	11.702m2	x 2.15m	25.159m3
	所要換気面積	/20 =		0.585m2
	所要換気容積	0.5回 x=		12.58m3/h
	換気面積			
	AW6			2.115m2
	換気設備	V1 松下FY16ZBS3/6W		80m3/h

法28条の2に定める特定化学物質を発生する
建築材料はこれを使用せず。

06

一級建築士第118162号古山恵一郎

北原邸新築工事

081029:RC,耐力壁

ASK Inc.
phone: +81-53-453-0693
fax: +81-53-458-2534
e-mail: ask@tcp-ip.or.jp
109-12 Motoshiro-cho Hamamatsu-shi, 430-0946 JAPAN