



プレートは大角、特記無きものはFL+1,200

1. 釘打を避けるため壁仕上げ面より深さ40mm以内、
荒床面より深さ52mm以内に配線をしてはならない。
2. やむを得ずこの部分に配線を行った場合はネイルストッパー
(Simpson NS)で保護する。
3. 根太に直交する配線・配管は、貫通してはならない。
やむを得ず貫通する場合は梁・壁等による支持の直上または
直近とする。
4. 特記なきブラケット、センター=FL+1,800

2階電灯設備配置図
縮尺 1/50

e2

北原邸新築工事

ASK Inc.
 phone: +81-53-453-0693
 fax: +81-53-458-2534
 e-mail: ask@tcp-ip.or.jp
 109-12 Motoshiro-cho Hamamatsu-shi, 430-0946 JAPAN