



1. 内線規定等関連法規、規格に従って施工すること。
2. 特記なきプレート類は
洋室
スイッチ:FL+1,200、コンセント:FL+300。
和室
スイッチ:FL+900、コンセント:FL+200。
3. プレートは新金属。
4. 配線はEPSにて行い、木造軸組を貫通してはならない。
5. RC打ち込み部分は鉄管入れとする。
屋内露出部分は鉄管入れとする。
6. 天井露出配線は碍子止めとする。
碍子は絶縁試験を行った再利用品も可とする。

中谷邸新築工事

ASK Inc. phone: +81-53-453-0693
 fax: +81-53-458-2534
 e-mail: ask@tcp-ip.or.jp

案内図
特記仕様書

D04

109-12 Motohiro-cho Hamamatsu-shi, 430-0946 JAPAN