



特記無きものは
 枠組壁工法建築物
 構造計算指針による

耐力壁
 下枠SPF1
 206,204CCA
 M8アンカー@1,210以内
 上枠SPF2
 210,204
 スタッド:SPF1
 210,204@455
 面材:構造用合板厚12.5
 CN50@150(端部)
 CN50@200(中間)

まぐさ: SPF1
 原則トップ入れとし、
 開口上部に下地枠を添える
 ROW900まで1-210
 ROW1,800まで2-210
 ROW1,800を越えるもの1-410

渡邊邸新築工事

一級建築士第118162号古山恵一郎

ASK Inc.

109-12 Motoshiro-cho Hamamatsu-shi, 430-0946 JAPAN

phone: +81-53-453-0693
 fax: +81-53-453-0698
 e-mail: ask@tcp-ip.or.jp

1階壁伏図
 縮尺 1/50

S2